

ТАБЛИЦА КРУГЛЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ.

ТТР 902-09-22.84\*\*

№ колодца по плану		Марка колодца по зрительным условным	Марка колодца	Полная длина колодца по проекту, лп, мм	Диаметр колодца, дк, мм	Глубина лотка, лп, мм	Высота рабочей части, Нр, мм	Высота горловины с перекрытиями, Нг, мм	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ																				Гидроизоляция					
									Объем бетона на лоток, м³	Длина			Рабочая часть										Плита перекрытия			Горловина				Тип	Сметная			
										Сборные железобетонные элементы по серии Э.900 – 3, выпуск 7/82 (ГОСТ 8020 – 90)																						Туп		
										КД-10	КД-15	КД-20	КД-10-6	КД-10-9	КД-15-6	КД-15-9	КД-20-6	КД-20-9	КДП-10-1	КДП-15-1	КДП-20-1	КДП-1	КД-7-3	КД-7-9	Лоток									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
КК-22	I	КСП-3	1810	1000	200	1200	400	0,38	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	С	С1-02								
КК-23	I	КСП-4	2 140	1000	200	1500	430	0,38	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	С	С1-03								
КК-24	I	КСУ1-3	2 080	1000	300	1200	570	0,48	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	С	С1-02								
КК-25	I	КСП-5	2 730	1000	300	1800	620	0,48	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	С	С1-04								
КК-26	I	КСУ1-3	2 790	1000	400	1800	590	0,49	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	Т	С1-04								
КК-27	I	КСЛ-5	2 790	1000	400	1800	640	0,55	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	С	С1-04								
КК-28	I	КСП-5	2 690	1000	400	1800	530	0,55	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	С	С1-04								
КК-29	I	КСП-5	2 800	1000	400	1800	640	0,55	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	С	С1-04								
КК-30	I	КСП-5	2 510	1000	400	1800	350	0,55	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	С	С1-04								

С О Г Л А С О В А Н О			

Инв.N подл.	Подпись и дата	Взам. инв.N

[illegible]

КОПИРОВАТ